Tvrdost vody a koncentrace dusičnanů v pitných vodách CHVaK, a.s. v roce 2017 - průměrné hodnoty

Lokalita	Tvrdost vody v různých jednotkách							Dusičnany
	mmol/l	mval/l	°německé	°anglické	°franc.	°amer.	*slovy*	mg/l
Bělá nad Radbuzou	**0,77**	1,54	4,3	5,4	7,7	77	***Měkká***	4,9
Blížejov	**1,77**	3,54	9,9	12,4	17,7	177	***Středně tvrdá***	24,4
Bořice	**1,21**	2,42	6,8	8,5	12,1	121	***Měkká***	3,0
Čermná	**1,74**	3,48	9,8	12,2	17,4	174	***Středně tvrdá***	23,1
Česká Kubice	**0,38**	0,76	2,1	2,7	3,8	38	***Velmi měkká***	4,9
Díly	**0,43**	0,86	2,4	3,0	4,3	43	***Velmi měkká***	7,2
Domažlice - voda z Nýrska	**1,23**	2,46	6,9	8,6	12,3	123	***Měkká***	3,1
Domažlice - voda ze Smolova	**1,61**	3,22	9,0	11,3	16,1	161	***Středně tvrdá***	35,9
Folmava	**0,46**	0,92	2,6	3,2	4,6	46	***Velmi měkká***	5,0
Hlohová	**1,81**	3,62	10,2	12,7	18,1	181	***Středně tvrdá***	21,6
Holýšov - voda z Líšiné	**1,84**	3,68	10,3	12,9	18,4	184	***Středně tvrdá***	12,4
Holýšov - voda z přivaděče	**1,74**	3,48	9,8	12,2	17,4	174	***Středně tvrdá***	20,9
Horšovský Týn	**1,78**	3,56	10,0	12,5	17,8	178	***Středně tvrdá***	22,6
Hostouň	**1,51**	3,02	8,5	10,6	15,1	151	***Středně tvrdá***	38,8
Chodská Lhota	**1,12**	2,24	6,3	7,9	11,2	112	***Měkká***	5,9
Chrastavice	**1,95**	3,90	10,9	13,7	19,5	195	***Středně tvrdá***	4,2
Koloveč	**1,30**	2,60	7,3	9,1	13,0	130	***Měkká***	37,7
Krchleby	**1,71**	3,42	9,6	12,0	17,1	171	***Středně tvrdá***	22,3
Křenovy	**1,95**	3,90	10,9	13,7	19,5	195	***Středně tvrdá***	24,3
Kvíčovice	**1,89**	3,78	10,6	13,3	18,9	189	***Středně tvrdá***	22,7
Lazce	**1,18**	2,36	6,6	8,3	11,8	118	***Měkká***	3,0
Meclov	**2,70**	5,40	15,1	19,0	27,0	270	***Dosti tvrdá***	45,8
Mrákov	**1,55**	3,10	8,7	10,9	15,5	155	***Středně tvrdá***	36,7
Ohůčov	**1,79**	3,58	10,0	12,6	17,9	179	***Středně tvrdá***	22,4
Pec pod Čerchovem	**0,79**	1,58	4,4	5,5	7,9	79	***Měkká***	4,4
Poběžovice	**1,77**	3,54	9,9	12,4	17,7	177	***Středně tvrdá***	52,1
Puclice	**1,85**	3,70	10,4	13,0	18,5	185	***Středně tvrdá***	28,0
Spálenec	**0,41**	0,82	2,3	2,9	4,1	41	***Velmi měkká***	4,7
Staňkov	**1,70**	3,40	9,5	11,9	17,0	170	***Středně tvrdá***	22,5
Starý Klíčov	**1,57**	3,14	8,8	11,0	15,7	157	***Středně tvrdá***	36,9
Šitboř	**0,64**	1,28	3,6	4,5	6,4	64	***Velmi měkká***	9,3
Štefle	**1,12**	2,24	6,3	7,9	11,2	112	***Měkká***	5,9
Tasnovice	**1,19**	2,38	6,7	8,4	11,9	119	***Měkká***	48,1
Třebnice	**1,21**	2,42	6,8	8,5	12,1	121	***Měkká***	41,3
Újezd sv. Kříže	**1,00**	2,00	5,6	7,0	10,0	100	***Měkká***	17,7
Velký Malahov a Ostromeč	**2,27**	4,54	12,7	15,9	22,7	227	***Dosti tvrdá***	46,9
Vránov	**1,72**	3,44	9,6	12,1	17,2	172	***Středně tvrdá***	22,3

Použitá stupnice tvrdosti vody

Stupeň tvrdosti	mmol/l	°N
Velmi měkká	0 - 0,71	0 - 4
Měkká	0,71 - 1,42	4 - 8
Středně tvrdá	1,42 - 2,14	8 - 12
Dosti tvrdá	2,14 - 3,2	12 - 18
Tvrdá	3,2 - 5,34	18 - 30
Velmi tvrdá	> 5,34	> 30

Poznámky